



Kabelový přívod CYKY 4Bx16 uložen ve žlabu Merkur 50/50.
 Kabel připojen z nového jističe BC160NT305-63-L.
 Průchod uličkou bude proveden v beton. trubce 10cm ve výkopu.

Rozvodná soustava : 3+PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C
 Ochrana před nebezpeč. dotykem – odpojením od zdroje jističem

NAVRHL		INVESTOR	SOŠ a SOU Hustopeče	ING. IGOR CÍVKA projekce el. zařízení Jiráskova 365, 664 01 Břilovice n.Svit tel. 724 550 818, IČO 45600171		
VYPRACOVAL	Ing. Igor Cívka		Masarykovo nám. 1			
VED.ÚKOLU	Ing. Libor Trunečka	MÍSTO STAVBY	Hustopeče			
NÁZEV AKCE	Přístavba SOŠ a SOU Masarykovo nám. 1, Hustopeče			ZAK.ČÍSLO		
				DATUM	07/2016	
				MĚŘÍTKO	FORMÁT	STUPEŇ
				1:100	3A4	DPS
OBSAH VÝKRESU	Kabelový přívod – suterén			PROFESNÍ ČÁST	ARCH.ČÍSLO	
				ELEKTRO	E 1	