



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

ArchSta servis s.r.o.
Mendlovo nám.20/11
603 00 Brno - Líšeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

VYŘIZUJE

DATUM

POZ-2016-004806

Ing. Soňa Hutterová

11.10.2016

Hustopeče - Masarykovo náměstí, přístavba malířského centra

Předložená dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby řeší návrh zdravotně technických instalací pro přístavbu objektu s odbornými učebnami investora SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvkové organizace na pozemku parc.č. 1218/1 v k.ú. Hustopeče.

Objekt bude postaven v areálu na stávajících zpevněných plochách, napojení vody a kanalizace bude na stávající rozvody v areálu. Stávající napojení zůstane zachováno i po provedení přístavby, včetně umístění a velikosti vodoměrné šachty. Realizací přístavby nedojde ke zvýšení potřeby vody.

Dešťové i splaškové vody z areálu jsou odváděny areálovou kanalizací do přípojek kanalizace a těmi do kanalizace pro veřejnou potřebu. Napojení areálu na kanalizaci zůstane zachováno i po provedení přístavby.

Přístavba škola bude postavena na stávajících zpevněných plochách a v místě objektů určených k demolici. Dostavbou areálu nedojde ke zvýšení celkového množství dešťových vod odváděných z areálu. Pro odvodnění objektu je navržena oddílná vnitřní kanalizace. Samostatně budou odváděny splaškové odpadní vody a dešťové vody. Nová vnitřní kanalizace bude napojena dvěma přípojkami na stávající stoku areálové kanalizace DN 250, která je vedena zpevněné ploše podél objektu.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- S vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu souhlasíme.
- Realizací stavby nedojde k dotčení zařízení ve správě nebo majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
- Za správnost projektové dokumentace odpovídá dle § 158 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zpracovatel projektové dokumentace, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.
- Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Jan Cabal
ředitel a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-